


Legenda Interventi

Rivestimento parete con intonaco protettivo antincendio - spessore come da indicazioni produttore (minimo 2 cm 1 faccia) per certificare la parete EI60



Porta tagliafuoco metallica, certificata almeno EI60, con maniglione antipanico e maniglia, dimensioni minime 120x235 cm



Controsoffitto a pannelli modulari 60x60cm posato in opera su struttura metallica, tipo a vista, certificato con grado di reazione al fuoco almeno A2-s1,d0



Ripristino compartimentazione mediante protezioni antincendio costituite da serrande, sacchetti, nastri, mastici o sigillanti certificati per il tipo di posa almeno EI60



Fermo elettromagnetico di ritenuta per porte tagliafuoco